

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. LOKALIZACJA PLACÓWEK SPL dla PW SPZOZ MAJĄCYCH NA WYPOSAŻENIU SYSTEMY ALARMOWE BĘDĄCE PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA.

Przedmiotem zamówienia są:

Usługi z zakresu przeglądów i konserwacji podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń i instalacji przeciwpożarowych na potrzeby Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (SPL dla PW SPZOZ), z siedzibą w Warszawie (00-911), przy ul. Nowowiejskiej 31 oraz jej filiach usytuowanych w następujących lokalizacjach na terenie m. st. Warszawy:

Adres	Nazwa	Ilość
SPL dla PW SPZOZ siedziba główna Nowowiejska 31	Przegląd gaśnic	31
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	9
	Przegląd wyłącznika prądu	1
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	40
	Przegląd systemu alarmu pożaru	1
	Przegląd instalacji oddymiania	2
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych	4
	Razem	
SPL dla PW SPZOZ filia Andersa 14/16	Przegląd gaśnic	4
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	4
	Przegląd wyłącznika prądu	2
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	52
	Przegląd systemu alarmu pożaru	2
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych	1
	Razem	
SPL dla PW SPZOZ filia Andersa 16/18	Przegląd gaśnic	8
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	1
	Przegląd wyłącznika prądu	4
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	14
	Przegląd systemu alarmu pożaru	1
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych	3
	Razem	

Adres	Nazwa	Ilość
filia SPL dla PW SPZOZ Bitwy Warszawskiej 1920r. 12	Przegląd gaśnic	5
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	2
	Przegląd wyłącznika prądu	2
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	27
	Przegląd systemu alarmu pożaru	1
	Razem	
filia SPL dla PW SPZOZ Nowowiejska 5 (stomatologia)	Przegląd gaśnic	3
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	3
	Przegląd wyłącznika prądu	1
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	19
	Przegląd systemu alarmu pożaru	1
	Przegląd klap odcinających	1
	Razem	
filia SPL dla PW SPZOZ Nowowiejska 5 (pozostałe specjalności)	Przegląd gaśnic	11
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	3
	Przegląd wyłącznika prądu	3
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	70
	Przegląd systemu alarmu pożaru ¹	1
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych	11
	Przegląd klap odcinających	4
	Razem	
filia SPL dla PW SPZOZ Nowowiejska 10	Przegląd gaśnic	7
	Badanie wydajności hydrantów wewnętrznych	3
	Przegląd wyłącznika prądu	1
	Przegląd lamp oś. awaryjnego i kierunkowego	34
	Przegląd systemu alarmu pożaru	1
	Przegląd drzwi przeciwpożarowych	4
	Przegląd klap odcinających	8
	Razem	

II. ZAKRES USŁUGI REALIZOWANEJ NA PODRĘCZNYM SPRZĘCIE GAŚNICZYM ORAZ ELEMENTACH SYSTEMÓW W POSZCZEGÓLNYCH PLACÓWKACH SPL dla PW SPZOZ.

W skład zamówienia wchodzić będą następujące usługi:

- Inwentaryzacja posiadanego sprzętu
- Przegląd oraz konserwacja gaśnic i urządzeń gaśniczych typu:
 - GP-1z BC;
 - GP-2x ABC;
 - GP-2z ABC;

- GP-2x ABC/E;
- GSE-2x;
- GP-4x ABC;
- GP-6x ABC;
- GP-6z ABC;
- SUG-4x;
- inne gaśnice i urządzenia w zależności od potrzeb;
- wymiana bądź uzupełnienie oznakowania sprzętu.

3. Przegląd i konserwacja hydrantów wewnętrznych, z podziałem na poszczególne typy hydrantów
4. Przegląd i konserwacja systemu sygnalizacji pożarowej (niewymagany monitoring do PSP)
5. Przegląd i konserwacja i naprawa klap dymowych
6. Przegląd i konserwacja i naprawa przeciwpożarowych klap odcinających
7. Przegląd oświetlenia ewakuacyjnego
8. Przegląd drzwi przeciwpożarowych
9. Przegląd przeciwpożarowego wyłącznika prądu.